

COMUNE DI PADOVA
mobilita@pec.comune.padova.it

DIS/NOR/SVR/PRL/VE

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Conferenza dei servizi 25 febbraio 2021 ore 11.00 per l'approvazione della nuova linea tranviaria nella città di Padova - SIR 3

In riferimento alla conferenza dei servizi per l'approvazione della nuova linea tranviaria nella città di Padova – SIR 3, svoltasi il giorno giovedì 25 febbraio 2021 ore 11.00 esaminato il progetto dell'opera esprimiamo il nostro parere favorevole.

Dobbiamo osservare che la nuova opera impatta sul territorio determinando molteplici interferenze con i nostri impianti a Media e Bassa Tensione presenti in situ; Vi ricordiamo di tener in debito conto anche le aree di cantierizzazione per le quali ci possono essere ulteriori impianti interferenti.

Si promuove un censimento puntuale degli impianti interferenti. È necessario effettuare una richiesta di segnalazione strumentale delle infrastrutture interrato, parte delle quali è già di VS. evidenza nelle planimetrie illustrate, al fine di valutarne il reale impatto nella realizzazione dell'opera anche ai fini della sicurezza in cantiere oltre che per garantirne il costante esercizio da parte nostra.

La segnalazione dei nostri impianti dovrà essere richiesta formalmente all'unità consegnataria all'indirizzo di seguito indicato:

Spett.le e-distribuzione S.p.A.
Zona di Padova
U.O. Padova
pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Vi invitiamo a farci pervenire le richieste di spostamento e allacciamento impianti attraverso uno dei canali ufficiali sotto indicati:

Spett.le e-distribuzione S.p.A.
Casella Postale 5555
85100 Potenza
FAX 800 046 674
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

e-distribuzione provvederà all'elaborazione della soluzione tecnica comunicandovi i dettagli delle opere a carico del richiedente (cabine MT per le sottostazioni ed eventuali tubazioni di adduzione) e il preventivo di spesa con il dettaglio gli oneri da sostenere. L'offerta avrà validità di 6 mesi.

Con l'occasione richiamiamo la Vs. attenzione sulle disposizioni del D. Lgs. N° 81 del 09 aprile 2008 **“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” s.m.i.**, che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare sugli artt. 83 e 117, che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano adottate idonee precauzioni; con particolare attenzione sia alla fase di realizzazione sia alle successive fasi di manutenzione e/o riparazione.

Distinti saluti.

MARCO ARGENTI

Un Procuratore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.