

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P32-CO-V_2025.05.06

Microcantiere: I-3 Fase: CORSO D'OPERA

Posizione Lungargine Sabbionari
abitazione a sud

Data misura: 06/05/2025 Durata: 4358.4 sec Temperatura: 28°C

Ora inizio: 14:15:44 Precipitazioni: / Umidità: 68%

Ora fine: 15:28:22 Vento: inf. 5 m/s

Attività di cantiere:



finitura delle piste di transito dei convogli tranviari

Eventi generati dal cantiere:

movimentazione e posa materiale, pali di alimentazione e sistemi di controllo

Eventi non generati dal cantiere:

valori di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche



LIVELLO DI FONDO
(Bianco)

1.3 mm/s²

VALORE MISURATO
aw,95

3.5 mm/s²

LIMITE
UNI 9614:2017
ambienti ad
uso abitativo

7,2 mm/s²

NOTE