

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P41_CO_V_2026.04.23

Microcantiere: **M** Fase: **CORSO D'OPERA**

Posizione **Deposito Voltabarozzo**

Data misura: 23/04/2026 Durata: 3583.1 sec Temperatura: 18°C

Ora inizio: 13:00:13 Precipitazioni: / Umidità: 58%

Ora fine: 13:59:56 Vento: inf. 5 m/s



Attività di cantiere:



fasi di finitura del deposito dei convogli tranviari, piazzali e binari di manovra

Eventi generati dal cantiere:

lavorazioni con macchine operatrici ed autocarri

Eventi non generati dal cantiere:

valori di fondo dovuti perlopiù al traffico sulla tangenziale



LIVELLO DI FONDO
(Bianco)

0.9 mm/s²

VALORE MISURATO
aw,95

4.5 mm/s²

LIMITE
UNI 9614:2017
ambienti ad
uso abitativo

7,2 mm/s²

NOTE